



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Юных Коммунаров, д. 40

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Юных Коммунаров, д. 40

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 107/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Заведующему МАДОУ «Детский Сад Аленка с. Кудара муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия Никоновой Елене Викторовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору) Волкова Ивана Сергеевича № 107 от «07» октября 2021 года

в период с «20» октября 2021 г. по «21» октября 2021 г. дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственного инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Куликовым А.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский Сад Аленка с. Кудара муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Никонова Елена Викторовна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Электрические провода и кабели, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, а именно провода и кабели выполнены из горючего материала кабелем КСПВ, необходима замена на кабели и провода сечением не менее 0.5 мм. кв. и маркировкой НГ FRLS.</i>	<i>Основание: раздел 6 таблицы 2 ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ.</i>	21.03.2022 г	
2.	<i>Размеры эвакуационного</i>	<i>Основание: п.6.16 СНиП</i>	21.03.2022 г	

	<p>выхода из ясельной группы ведущий на путь эвакуации не соответствуют требованиям (ширина 0,8 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	<p>21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>		
3.	<p>Размеры эвакуационного выхода групповой ячейки из ясельной группы ведущий не посредственно наружу не соответствуют требованиям (ширина 0,83 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p><u>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эва-</u></p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	21.03.2022 г	

	<u>куирующихся через указанные выходы более 15 человек</u>			
4.	<p>Размеры эвакуационного выхода групповой ячейки из 2-ой младшей группы ведущих не посредственно наружу не соответствуют требованиям (ширина 0,83 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p> <p>п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	21.03.2022 г	
5.	<p>Размеры эвакуационного выхода из 2-о младшей группы ведущих на путь эвакуации не соответствуют требованиям (ширина 0,8 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p><u>Минимальная ширина эвакуа-</u></p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p> <p>п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы проотивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	21.03.2022 г	

	<u>ционных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек</u>			
6.	<p>Размеры эвакуационного выхода из средней группы ведущих на путь эвакуации не соответствуют требованиям (ширина 0,8 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* <i>Пожарная безопасность зданий и сооружений.</i> п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 <i>Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</i> ст. 6 <i>Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</i></p>	21.03.2022 г	
7.	<p>Размеры эвакуационного выхода из старшей группы ведущих на путь эвакуации не соответствуют требованиям (ширина 0,8 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях</p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* <i>Пожарная безопасность зданий и сооружений.</i> п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 <i>Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</i> ст. 6 <i>Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</i></p>	21.03.2022 г	

	<p>ях 0,8 метра.</p> <p><u>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</u></p>			
8.	<p>Размеры эвакуационного выхода из помещения кухни ведущего не посредственно наружу не соответствуют требованиям (ширина 0,77 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p><u>Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м</u></p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* <i>Пожарная безопасность зданий и сооружений.</i> п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 <i>Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</i> ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	21.03.2022 г	
9.	<p>Размеры эвакуационного выхода 1-го этажа ведущего непосредственно наружу не соответствуют требованиям (ширина 0,9 метра).</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания</p>	<p>Основание: п.6.16 СНиП 21-01-97* <i>Пожарная безопасность зданий и сооружений.</i> п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 <i>Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</i> ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной без-</p>	21.03.2022 г	

<p>дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p> <p><u>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</u></p>	<p>опасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский Сад Аленка» с. Кудара» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
Никонова Елена Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Куликов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)